

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

### COLETA DE PREÇOS Nº 006/2020

### PROCESSO Nº 015/2020

**1)** Mafen Engenharia interessada em participar da licitação em referencia, apesar de ainda não ter feito a vistoria, vem questionar os itens fundação que talvez estariam faltando os itens de escavação, formas e aço e concreto para vigas baldrame.

**R:** No local já temos um piso que, se encontra capaz de receber as paredes e a cobertura em telha. De toda forma já há previsibilidade para eventualidades quanto a esta questão, uma vez que o item (04.01.98) Vergas, cintas e pilaretes já absorvem as necessidades que porventura advenham na execução dos serviços.

**2)** No item Vergas(04.01.50) tem 29,69 m<sup>3</sup>. está correto?

**R:** O Item em referência de Vergas, cintas e pilaretes, em verdade encontra-se no item (04.01.98) da planilha, o qual está correto, de modo que contemplam quantitativos suficientes para absorção das necessidades na execução da obra.